

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΜΗΜΑ 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»

Πίνακας Αναλυτικών Τεχνικών Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης					
α/α	Προδιαγραφή	Υποχρ/κή απαίτηση	Προσφορά		
	Περιγραφή		Απάντηση προμηθευτή	Παραπομπή σε τεχνικό φάκελο/τεκ μηρίωση	Παρατ/σεις
1	ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC (m)	NAI			
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 16 MM (m)	NAI			
3	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό, διαμέτρου 70 MM (τεμ)	NAI			
4	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ και μορφοσίδηρο με πόρτα, προστασίας P30, εντοιχισμένος, διαστάσεων 50X35CM (τεμ)	NAI			
5	Διακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης), διπολικός έντασης 40 (τεμ)	NAI			
6	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος διπολικός εντάσεως 16 ^A (τεμ)	NAI			
7	Ασφάλεια συντηκτική έντασης 35 A (τεμ)	NAI			
8	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, μονοπολικός έντασης 10 A (τεμ)	NAI			
9	Σύνθεση ηλεκτροφόρου ράγας (προφίλ αλουμινίου) στήριξης και ηλεκτροδότησης φωτιστικών σωμάτων (16 τεμ. των 3 μέτρων / 5 τεμ. των 2 μέτρων / 2 τεμ. του 1 μέτρου) (μ.μ.)	NAI			
10	Τελικό πώμα 16 τεμ (μ.μ.)				
11	Συρματόπλεγμα κρέμανσης 25 μ.μ. (μ.μ.)				
12	Σύνδεσμος ράγας Left power connector to start track 8 τεμ (μ.μ.)				
13	Εύκαμπτος σύνδεσμος ευθείας 4 τεμ (μ.μ.)				
14	Σύνδεσμος ράγας ευθείας 12 τεμ (μ.μ.)				
15	Φωτιστικό σπότη ράγας, κατευθυνόμενης δέσμης μετά της αξίας του λαμπτήρα LED 7W 3000K 580lm (τεμ)	NAI			
16	Γραμμικός φωτισμός LED strip 9,6W/m 24V 20 μέτρων, σε προφίλ ψύκτρα 20 μέτρων και 4 τροφοδοτικά LPV-60-24 AC/DC 60W 2,5A 24V (τεμ)	NAI			
17	Γραμμικός φωτισμός LED strip 4,8W/m 24V 50 μέτρων, σε προφίλ ψύκτρα 50 μέτρων, 1 τροφοδοτικό LPH-18-24 AC/DC 18W 0,75A 24V, 1 τροφοδοτικό LPV-35-24 AC/DC 36W 1,5A 24V, 1	NAI			

	τροφοδοτικό LPV-60-24 AC/DC 60W 2,5A 24V και 2 τροφοδοτικά LPV-100-24 AC/DC 100W 4,2A 24V. (τεμ.)				
18	Φωτιστικό σπότη Ράγας γενικού φωτισμού LED 45 W (τεμ)	NAI			
19	Επίτοιχο φωτιστικό κατευθυνόμενης δέσμης με λαμπτήρα LED 7W CCT 3000K 580lm (τεμ)	NAI			
20	Φωτιστικό ορατής τοποθέτησης downlight με λαμπτήρα LED 7WCCT 3000K 580lm (τεμ)	NAI			
21	Χωνευτό σπότη downlight/uplight με λαμπτήρα LED 7W CCT 3000K 580lm (τεμ)	NAI			
22	Καρφωτό εδάφους στεγανό σπότη κατευθυνόμενης δέσμης, τύπου 'στύλης'. IP65 με λαμπτήρα LED 5,3 W (τεμ)	NAI			
23	Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου φωτιστικού σώματος (τεμ)	NAI			
24	Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου (τεμ)	NAI			
25	Εκτοποθέτηση και επανατοποθέτηση υφιστάμενης τοπικής διμερούς κλιματιστικής μονάδας (τεμ)	NAI			
26	Εργασίες για τοποθέτηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων	NAI			